



ALCALDÍA TLALPAN
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional
NÚMERO: 30001134/020/2019

13/SEPTIEMBRE/2019
09:00 HORAS

LISTA DE ASISTENCIA PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Concurso No. 30001134/020/2019

RELATIVO A LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 1.-DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, AV. INSURGENTES SUR, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL.

EMPRESA	ASISTENTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA IDPISOU SA DE CV.	ING. FERNANDO L. VALEZQUEZ IDPISOU	
Valerit, Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V.	Ing. Arq Octavio García Vázquez	
Andorra Ingenieria SA de C.V.	Ing. Arq. Tania Castro Becerril	
Ingenieria, Asesoría y Mantenimiento SA de C.V.	Arg. Elisa Graciela Rosas Miranda	

JURIDICO Y GOBIERNO.		
POR LA J.U.D. DE CONCURSOS	ING. DANIEL EDUARDO PÉREZ ROSILES	
AREA OPERATIVA	Ing. Rubén Olivares Gómez	
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Ara Laura Fuentes Tamariz	
CONTRALOR CIUDADANO	JOSE ANTONIO MOTE BASTIDA	
SUPERVISION		



ALCALDÍA TLALPAN

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional

NÚMERO: 30001134/020/2019

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001134/020/2019, REFERENTE A LA OBRA DE "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 1.-DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, AV. INSURGENTES SUR, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL".

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE OBRAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN AVENIDA SAN FERNANDO N° 84, COLONIA CENTRO DE TLALPAN, ALCALDÍA TLALPAN, C.P. 14000; LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DERIVADA DE LA LECTURA DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE LA VISITA DE OBRA REALIZADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 30001134/020/2019, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 PÁRRAFO SEGUNDO Y 29 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; ARTICULO 2 FRACCIÓN VIII DE SU REGLAMENTO.

ESTA REUNIÓN ES PRESIDIDA POR EL ING. DANIEL EDUARDO PÉREZ ROSILES, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCURSOS DE OBRAS, ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN, QUIEN COMUNICA A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LA LICITACION NUMERO 30001134/020/2019, CON RESPECTO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 26 PÁRRAFO SEGUNDO Y 29 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA CLAUSULA 4 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE INDICA QUE ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA DE LOS CONCURSANTES Y DEBERÁN ENTREGAR LA CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO, ADJUNTO EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LOS ESTUDIOS PROFESIONALES O TÉCNICOS EN LA MATERIA, ASÍ COMO ORIGINAL PARA COTEJO, PROCEDIENDO A SU REVISIÓN.

EN ESTE CONTEXTO, Y UNA VEZ REVISADOS LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS, SE INFORMA QUE LOS CONCURSANTES QUE ENTREGARON CARTA DE PRESENTACIÓN QUE COMPRUEBA SER PERSONAL CALIFICADO.

SON LOS SIGUIENTES:

LICITANTE	DOCUMENTO QUE PRESENTA EL PERSONAL CALIFICADO
Andora Ingeniería, S.A. de C.V.	Acta de Examen Profesional
Ingeniería, Asesoría y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Cedula Profesional
Construcciones e Ingeniería Infagón, S.A. de C.V.	Cedula Profesional
Valerit Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V.	Cedula Profesional

UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS POR PARTE DE LOS CONCURSANTES, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE PROCEDE A LA ACLARACIÓN A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LO SIGUIENTE:

1.- LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE EFECTUARÁ CON RECURSOS LOCALES, POR LO TANTO, EL PROCEDIMIENTO SE LLEVARA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD RELATIVA, VIGENTE Y APLICABLE.



ALCALDÍA TLALPAN

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional

NÚMERO: 30001134/020/2019

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2.- EL CONCURSANTE DEBERÁ PREVER EN LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO DE LA PRORROGA Y/O AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EN LOS SUPUESTOS DE REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS ADICIONALES POR EL MISMO MONTO DEL CONTRATO MAS EL IMPORTE DEL CONVENIO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

3.- EN EL CALCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL, SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, DONDE EN EL FACTOR DE PRESTACIONES DEBERÁ CONSIDERAR LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTES EMITIDAS POR EL SEGURO SOCIAL, Y EN EL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD DEBERÁ CONSIDERAR EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2006, Y LA INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA SE DEBERÁ CALCULAR CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS FORMATOS 2.1 Y 2.2. DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

4.- EN CASO DE QUE EL CONCURSANTE NO SOLICITE ACLARACIÓN ALGUNA, DE PRESENTARSE INDEFINICIÓN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LA ALCALDÍA TIENE LA FACULTAD DE OPTAR POR EL ASPECTO, CONCEPTO, ALCANCE, ESPECIFICACIÓN O PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE ESTIME PERTINENTE SIN DERECHO DE PAGO ADICIONAL AL CONTRATISTA POR ESTE MOTIVO.

5.- TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA TIENEN QUE SER FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

6.- LAS MODIFICACIONES HECHAS Y ACORDADAS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SE CONSIDERARÁN PARTE DE LAS BASES, POR LO QUE LA OMISIÓN EN SU PROPUESTA DE LO AQUÍ ACORDADO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

7.- ESTOS TRABAJOS SON DE CONSTRUCCIÓN, POR LO QUE EL ALCANCE ESTA DADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MEXICO.

8.- A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CALIDAD, SE ESTABLECE QUE SE CUMPLA CON LAS NORMAS MEXICANAS, LAS CUALES FIJAN LAS ESPECIFICACIONES DE UN PRODUCTO Y LOS MÉTODOS DE PRUEBA PARA GARANTIZAR LA CALIDAD, EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

9.- SE INDICA A LAS EMPRESAS QUE EN EL DOCUMENTO T.1.3.- DONDE SE SOLICITA LA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEBERÁN INTEGRAR LA HOJA DE VALIDACIÓN DE VIGENCIA EMITIDA POR EL INE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN Y DE LA VISITA DE OBRA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS PRESENTADA POR LOS CONCURSANTES.

PREGUNTAS REALIZADAS POR Andora Ingeniería, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1.- CONCEPTO NO.14 EMBOQUILLADO DE 20 CM DE ANCHO CON LOSETA DE 20 X 20 CM. MODELO BRIC PORCELANITE, PEGADO CON PASTA ADHESIVA.
ESTE MODELO ESTA DESCONTINUADO Y PARA SUMINISTRARLO SE TARDAN DE 10-15 DÍAS HÁBILES, ¿SE MANTIENE ESTE MODELO PARA LA COTIZACIÓN O SE DEBE CONSIDERAR UNO SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERÍSTICAS?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE SE DEBE CONSIDERAR UNA LOSETA SIMILAR

PREGUNTA 2.- CONCEPTO NO.15 RECUBRIMIENTO EN MUROS CON LOSETA MODELO ARGENTA LAMOSA DE 20 X 30 CM, ASENTADO CON PASTA ADHESIVA Y LECHADEADO CON CEMENTO PARA BOQUILLA.



ALCALDÍA TLALPAN

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional
NÚMERO: 30001134/020/2019

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

ESTE MODELO ESTA DESCONTINUADO Y PARA SUMINISTRARLO SE TARDAN DE 10-15 DÍAS HÁBILES, ¿SE MANTIENE ESTE MODELO PARA LA COTIZACIÓN O SE DEBE CONSIDERAR UNO SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERÍSTICAS?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE SE DEBE CONSIDERAR UNA LOSETA SIMILAR

PREGUNTA 3.- CONCEPTO NO.141 PISO DE LOSETA VINÍLICA DE 30 X 30 X 0.160 CM DE ESPESOR. ¿QUÉ MODELO Y MARCA SE DEBE CONSIDERAR PARA LA COTIZACIÓN?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EL MODELO SERÁ THRUCHIP DE VINILASA

PREGUNTA 4.- CONCEPTO NO.142 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO DE 10 CM DE ANCHO. ¿QUÉ MODELO Y MARCA SE DEBE CONSIDERAR PARA LA COTIZACIÓN?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EL ZOCLO ES DE VINIL ESTÁNDAR DE 1.7 MM

PREGUNTA 5.- CONCEPTO NO.155 SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA FORMADA CON PLACAS DE ACERO A-36
¿QUÉ DISEÑO O DIMENSIONES SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA COTIZACIÓN?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE DE COTIZAR ES POR KILO, LA SECCIÓN SERÁ DE 30CM X30 CM, CALIBRE DE 3/4" PARA PLACA DE ACERO EN ALUMBRADO PÚBLICO

PREGUNTAS REALIZADAS POR Ingeniería, Asesoría y Mantenimiento, S.A. de C.V.
NO TIENE PREGUNTAS

PREGUNTAS REALIZADAS POR Construcciones e Ingeniería Infagón, S.A. de C.V.

PREGUNTA 1.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 9 ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M LA UNIDAD DE MEDIDA DICE M3-KM ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA M3-EST.

PREGUNTA 2.- EN RELACIÓN AL CONCEPTO NO. 129 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA ANTIDERRAPANTE PARA ALBERCA ASENTADA CON PASTA ADHESIVA, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. ¿QUÉ MARCA, MODELO Y DIMENSIONES DE LOSETA SE CONSIDERAN PARA ESTE CONCEPTO?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE LA LOSETA LA MARCA ES PORCELANITE, MODELO ABEDUM Y DIMENSIONES DE 18CM X 55CM

PREGUNTAS REALIZADAS POR Valerit Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V.

1) PREGUNTA 1.- RESPECTO AL CONCEPTO 121 DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, FAVOR DE SER MÁS ESPECÍFICOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO INDICADO, EJEMPLO:

- A) DICE: "CON TAPAS TORIESFÉRICAS DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS". ¿A CUÁNTAS TAPAS SE REFIERE Y LAS DIMENSIONES DE CADA UNA?
- B) DICE: "INCLUYE PASO—HOMBRE". ¿DE QUÉ DIMENSIONES Y FORMA SE REQUIERE?
- C) DICE: "INCLUYE LOS SIGUIENTES PUERTOS: DE ENTRADA, DE SALIDA, DE RETORNO, DE PURGA, DE DRENADO DE VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DE VENTEO, DE MANÓMETRO Y DE CONTROLES DE TEMPERATURA". ¿DE QUÉ DIÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS SE REFIERE, A CADA UNO DE LOS "PUERTOS" Y/O ELEMENTOS INDICADOS?

RESPUESTA A): EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE CONSTA DE 2 TAPAS TORIESFERICAS, SU CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ES QUE EL RADIO DE ABOMBADO ES APROXIMADAMENTE IGUAL AL DIÁMETRO



ALCALDÍA TLALPAN

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional

NÚMERO: 30001134/020/2019

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DEL TANQUE DE ADQUISICIÓN, CUANDO SE ADQUIERA EL PRODUCTO EL FABRICANTE OTORGARA FICHA TÉCNICA.

RESPUESTA B): EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EL PASO HOMBRE ES EL REGISTRO QUE TIENE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SU MANTENIMIENTO DE MEDIDA APROXIMADA DESDE 40 HASTA 70 CM.

RESPUESTA C): EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EL DIAMETRO DE LA TUBERIA ES DE 2"

PREGUNTA 2.- REFERENTE AL CONCEPTO 130 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS PARA ESQUINAS DE CANAL REBOSADERO DE 90° Y POLIPROPILENO PLACA 22 MM DE ALTO X 335 MM DE ANCHO". ¿DE QUÉ ESPESOR SON LAS PLACAS MENCIONADAS? SE ANEXA ESPECIFICACIÓN.

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE LAS PLACAS SON DE UN ESPESOR DE 22MM.

PREGUNTA 3.- REFERENTE AL CONCEPTO 131 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE REJILLA TRANSVERSAL EN EPP CON ESTABILIZANTES PARA LA PROTECCIÓN DE RAYOS U.V PARA ENGANCHES A PRESIÓN DE LA MISMA PLACA DE ALTO 22 MM X 335 MM DE ANCHO". ¿DE QUÉ MATERIAL ES?, ¿DE QUÉ DIMENSIONES SON?, ¿QUÉ TIPO DE "ESTABILIZANTES" Y CARACTERÍSTICAS SE REFIERE?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EL MATERIALES: POLIPROPILENO Y DIMENSIONES: 0.22MM X 3500 MM. SE ANEXA ESPECIFICACIÓN.

PREGUNTA 4.- REFERENTE AL CONCEPTO 132 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE REJILLA". ¿DE QUÉ TIPO DE REJILLA SE REFIERE?, ¿DE QUÉ MATERIAL Y DIMENSIONES SE TRATA?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE LOS SOPORTES DE REJILLAS SE SUMINISTRARÁN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA DE REJILLA DE POLIPROPILENO, MATERIAL DE REJILLA. - PLÁSTICO (POLIPROPILENO) Y DIMENSIONES. - 22MM.X335MM.

PREGUNTA 5.- REFERENTE AL CONCEPTO 133 "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESNATADOR HYWARD SP10712S 2 SALIDAS INCLUYE TAPA" ¿DE QUÉ DIÁMETRO DE SALIDA SE REQUIERE?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EL DIÁMETRO DEL DESNATADOR. - 1 1/2".

PREGUNTA 6.- REFERENTE AL CONCEPTO 210 "PROYECTO EJECUTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS INCLUYE; PALNOS DE ALUMBRADO, CONTACTOS, DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA, ADEMÁS DE TIERRAS, INSTALACIONES EXTERIORES ALIMENTACIÓN PRINCIPAL, ALIMENTACIÓN A ELEVADOR". ¿EL PROYECTO ES DE TODO EL COMPLEJO DEPORTIVO O SOLO DE ALGÚN O ALGUNAS SECCIONES ESPECÍFICAS DEL MISMO?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE SOLO SE CONSIDERARÁ EL ALUMBRADO EXTERIOR (ANDADORES Y PASILLOS).

PREGUNTA 7.- RELATIVO AL CONCEPTO 211 "MEMORIA DE CÁLCULO INCLUYE, REPORTE FOTOGRÁFICO Y FIRMA" ¿DE QUÉ MEMORIA DE CÁLCULO SE REFIERE? (ESTRUCTURAL, DE INSTALACIONES, ETC.) Y LA ¿FIRMA DE QUIEN SE NECESITA? (DEL QUE ELABORÓ LA MEMORIA, CALCULISTA, ESTRUCTURISTA, DRO, ETC.)

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE LA MEMORIA ES DE CÁLCULO ELÉCTRICO Y SERÁ FIRMADO POR UN CORRESPONSAL DE INSTALACIONES.

PREGUNTA 8.- RESPECTO AL NUMERAL "T.7.3.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS. (EN CASO DE NO TENER LA INFORMACIÓN DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO, FORMATO LIBRE). ESTA INFORMACIÓN SE PROPORCIONARA EN LA ALCALDÍA" LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN NO CUENTAN CON MEMORIA



ALCALDÍA TLALPAN

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional

NÚMERO: 30001134/020/2019

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

DESCRIPTIVA, ¿LA ALCALDÍA NOS ENTREGARÁ O BASTARÁ CON INCLUIR EN LA PROPUESTA EL OFICIO MANIFESTANDO QUE "NO SE TIENE LA INFORMACIÓN", COMO LO INDICA EL NUMERAL EN REFERENCIA?

RESPUESTA: EL ÁREA OPERATIVA INDICA QUE EN EL DOCUMENTO T.7.3 QUE DEBE INTEGRAR, SON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

LA ALCALDÍA TLALPAN SEÑALA QUE A EFECTO DE PRESERVAR EL DERECHO DE CONDICIONES, ESTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y SUS ANEXOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN POR LO QUE EN SU PROPUESTA TÉCNICA LOS CONCURSANTES DEBERÁN INCLUIRLA, DEBIDAMENTE FIRMADA EN TODAS SUS FOJAS DE CONOCIMIENTO, Y LA OMISIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PUNTOS SEÑALADOS EN LA CITADA ACTA, EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SERA MOTIVO DE DESHECHO DE SUS PROPUESTAS.

LOS LICITANTES PODRÁN, SI A SU DERECHO CONVIENE, EJERCER LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN XVI DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ARTÍCULO 136 FRACCIÓN XXIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN, TIENE COMO FINALIDAD VERIFICAR QUE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO SE REALICE CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, POR CONSIGUIENTE, NO AVALA EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN, EL ANÁLISIS DE LA PROPUESTA, ASÍ COMO TAMPOCO LOS TÉRMINOS DEL FALLO QUE EN SU CASO SE EMITA.

PREVIA LECTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y AL NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE AL CIERRE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO 30001134/020/2019, REFERENTE A LA OBRA DE "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS. 1.-DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA, AV. INSURGENTES SUR, COLONIA PARQUES DEL PEDREGAL.", SIENDO LAS 09:55 HRS, DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMADO DE CONFORMIDAD Y COMO CONSTANCIA EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON; A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y PARA FINES DE NOTIFICACIÓN EN FORMA EN ESTE ACTO SE HACE ENTREGA A TODOS LOS ASISTENTES DE COPIA FIRMADA DE LA PRESENTE ACTA.

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
CONCURSOS DE OBRAS

ING. DANIEL EDUARDO PÉREZ ROSILES

ÁREA OPERATIVA
J.U.D. DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS

ING. RUBÉN OLIVARES GÓMEZ.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
ALCALDÍA TLALPAN

C. ANA LAURA FUENTES TAMARIZ

CONTRALORÍA CIUDADANA

C. JOSÉ ANTONIO MOTE BASTIDA

CONTRALORÍA GENERAL

NO ASISTIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

NO ASISTIO




ALCALDÍA TLALPAN

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Planeación y Control de Obras
Subdirección de Proyectos de Construcción de Obras
Unidad Departamental de Concursos de Obras
Licitación Pública Nacional
NÚMERO: 30001134/020/2019

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LOS CONCURSANTES

CONCURSANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Andora Ingeniería, S.A. de C.V.	Ing. Arq. Tania Beatriz Castro Becerri.	
Ingeniería, Asesoría y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Arq. Elisa Graciela Rosas Miranda	
Construcciones e Ingeniería Infagón, S.A. de C.V.	Ing. Fernando Lino Wallberg Infante	
Valerit Arquitectura y Diseño, S.A. de C.V.	Ing. Arq. Octavio García Vázquez	

U
A



10K

Buscar en la tienda

info@poolerla.com.mx - Entrar

Cesta de compra - \$9.00

Alcance del filtro - Bacterias - Filtración - Tratamiento - Accesorios - Climatización - Ventanas y tubos - Sillas y jacuzzi - Espas y Wellness

Platos para esquinas de canal rebosadero de 90° AstralPool

Construibles en polipropileno copolímero negro, gris o blanco.

Modelo: **Plato 22 mm ancho 225 mm**

Referencia: **2252**

1 **ANADIR A LA CESTA**

Distribuidor oficial **ASTRALPOOL**

info@poolerla.com.mx - Entrar

Cesta de compra - \$9.00

Alcance del filtro - Bacterias - Filtración - Tratamiento - Accesorios - Climatización - Ventanas y tubos - Sillas y jacuzzi - Espas y Wellness

Platos para esquinas de canal rebosadero de 90° AstralPool

Construibles en polipropileno copolímero negro, gris o blanco.

Modelo: **Plato 22 mm ancho 225 mm**

Referencia: **2252**

1 **ANADIR A LA CESTA**

Distribuidor oficial **ASTRALPOOL**

Información y detalles

Modelos

Descargar ficha técnica

Buscar en la tienda

info@poolerla.com.mx - Entrar

Cesta de compra - \$2.00

Alcance del filtro - Bacterias - Filtración - Tratamiento - Accesorios - Climatización - Ventanas y tubos - Sillas y jacuzzi - Espas y Wellness

Placa rejilla transversal AstralPool

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches a dirección de la misma placa (6 unidades x 0,975 m).

Modelo: **Placa 22 mm ancho 225 mm**

Referencia: **2251**

1 **ANADIR A LA CESTA**

Distribuidor oficial **ASTRALPOOL**

Alcance del filtro - Bacterias - Filtración - Tratamiento - Accesorios - Climatización - Ventanas y tubos - Sillas y jacuzzi - Espas y Wellness

Placa rejilla transversal AstralPool

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches a dirección de la misma placa (6 unidades x 0,975 m).

Modelo: **Placa 22 mm ancho 225 mm**

Referencia: **2251**

1 **ANADIR A LA CESTA**

Distribuidor oficial **ASTRALPOOL**

info@poolerla.com.mx - Entrar

Cesta de compra - \$2.00

Alcance del filtro - Bacterias - Filtración - Tratamiento - Accesorios - Climatización - Ventanas y tubos - Sillas y jacuzzi - Espas y Wellness

Placa rejilla transversal AstralPool

En PP con estabilizantes para la protección contra los rayos UV. Unión por enganches a dirección de la misma placa (6 unidades x 0,975 m).

Modelo: **Placa 22 mm ancho 225 mm**

Referencia: **2251**

1 **ANADIR A LA CESTA**

Distribuidor oficial **ASTRALPOOL**

[Handwritten signatures and notes]