



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
IIUD DE CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA

"2017, año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, CDMX, a 02 de Mayo del 2017

DGSU/DPyPSU/SMU/IU/042/17

C. CELSO SÁNCHEZ FUENTEVILLA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
P R E S E N T E

En atención a su oficio DT/DGA/DRMSG/1361/2017, mediante el cual envía las propuestas técnicas del proceso de Invitación restringida No. IR/DGA/DRMSG/008/2017, (Adquisición de Productos Minerales, Cemento y Productos de Concreto), al respecto anexo encontrará los tres dictámenes solicitados.

Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. JUAN FRANCISCO CHAVEZ VILLANUEVA
I.U.D. DE CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA



Gobierno del Distrito Federal
Delegación Tlalpan



NOMBRE

Asminda

1324
04 MAYO 2017

HORA

11:40

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

D.G.A.



DICTAMEN TÉCNICO
 INVITACIÓN RESTRINGIDA IR/DGA/DRMSG/008/2017
 PRODUCTOS MINERALES, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 J.L. INTERCAMBIO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN	PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA COTIZANTE	COTIZO		RESISTENCIA		BLANCURA		OBSERVACIONES
				NO	COTIZO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
077	1	CEMENTO GRIS TIPO II	CEMENTO PORTLAND CGRIS TIPO II, MARCA TOLTECA	X		X		X		LA MARCA OFERTADA TIENE UNA RESISTENCIA DE CPO 30 R SIENDO EL FACTOR R EL QUE NOS DETERMINA UNA MAYOR RESISTENCIA POR LO QUE SI CUMPLE CON LO REQUERIDO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS.

C. JUAN FRANCISCO CHAVEZ VILLANUEVA

J.U.D. DE CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA

DICTAMEN TÉCNICO
INVITACIÓN RESTRINGIDA IR/DGA/DRMSG/008/2017
PRODUCTOS MINERALES, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
SOLUCIONES P.O.L.O., S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN	PART.	DESCRIPCIÓN	MARCAS	COTIZANTE	COTIZO	NO COTIZO		CUMPLE	NO CUMPLE		RESISTENCIA		CUMPLE	NO CUMPLE		OBSERVACIONES
077	1	CEMENTO GRIS TIPO II	CEMENTO GRIS PORTLAND ORDINARIO MARCA CRUZ AZUL	X				X			X		X			LA MARCA OFERTADA TIENE UNA RESISTENCIA DE CPO 40 POR LO QUE SI CUMPLE CON LO REQUERIDO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS.

C. JUAN FRANCISCO DIAZ VILLANUEVA

J. U.D. DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DICTAMEN TÉCNICO
INVITACIÓN RESTRINGIDA IR/DGA/DRMSG/008/2017
PRODUCTOS MINERALES, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PROVEEDURÍA COMERCIAL Y MANUFACTURERA, S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN	PART.	DESCRIPCIÓN	MARCA COTIZANTE	COTIZO	NO COTIZO	RESISTENCIA		BLANQUEO		OBSERVACIONES
						CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
077	1	CEMENTO GRIS TIPO II	CEMENTO GRIS TIPO II MARCA FORTALEZA	X			X	X		LA MARCA OFERTADA TIENE UNA RESISTENCIA DE CPO 30 POR LO QUE NO CUMPLE CON LO REQUERIDO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS.

C. JUAN FRANCISCO CHAVEZ VILLANUEVA

J.U.D. DE CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN URBANA