



**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**  
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN**  
**DE AGUA PLUVIAL**

Derivado del receso que se dio de las 11:00 a las 13:00 horas, en virtud de que no se contaba con el dictamen técnico por parte de las áreas solicitantes, se da inicio al acto del fallo:

En la Ciudad de México, siendo las **13:00** horas del día **jueves 3 de agosto** del año **dos mil diecisiete** en la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, en la sala de juntas ubicada en Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27** inciso **a)**, **28, 30 fracción I, 33, 34, 38, 43, 62 Y 63** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracción IV** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del dictamen que fundamenta el fallo y la emisión del fallo de la **Licitación Pública Nacional No. 30001029-014-2017**, para el **Suministro e Instalación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial**.-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

1. **LISTA DE ASISTENCIA** -----

2. **LECTURA DEL DICTAMEN** -----

3. **ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS** -----

4. **FALLO** -----

5. **CIERRE DEL ACTA** -----

-----**DESARROLLO DEL EVENTO:**-----

1. **LISTA DE ASISTENCIA**-----

Los nombres y cargos de los servidores públicos que asisten a este acto, por parte de la Delegación Tlalpan, son los que aparecen a continuación:-----

-----**POR LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO**-----

NOMBRE	CARGO
<b>Celso Sánchez Fuentesvilla</b>	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
<b>Carlos Alberto San Juan Solares</b>	Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones
<b>Jonathan Erick Cruz Hernández</b>	Representante de la Dirección General Jurídica y de Gobierno
<b>Rosalba de la Peña Camacho</b>	Representante de la Dirección de Concertación Política y Atención Social
<b>Gerardo Martínez Castro</b>	Representante de la Dirección General de Medio Ambiente

-----**POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN TLALPAN.**-----

NOMBRE	CARGO
<b>Fernando Cruz Hernández</b>	Representante de la Contraloría Interna





**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**  
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN**  
**DE AGUA PLUVIAL**

-----**POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA**-----

NOMBRE	CARGO
	Representante de la Contraloría Ciudadana

-----**POR LOS PARTICIPANTES**-----

PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
EGC Energy Green Cogeneration S.A.P.I. de C.V.	Eduardo Rafael González Cueto Martínez
Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V.	María de Lourdes López Guerrero

**2. LECTURA DEL DICTAMEN**

Con fundamento en los **artículos 43 fracción II y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracciones III y IV de su Reglamento**, así como en el numeral **7.4 último párrafo de las Bases** del presente procedimiento y tomando en consideración el Dictamen Técnico emitido por la **Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental y la Dirección de Concertación Política y Atención Social**, áreas encargadas del análisis cualitativo a las propuestas técnicas presentadas por los participantes, se procede a dar la lectura correspondiente, el cual establece el resultado de la evaluación cualitativa de la documentación legal y administrativa, así como de las propuestas técnicas y económicas, en los siguientes términos: -----

Derivado de la evaluación cualitativa a los propuestas técnicas presentadas por los participantes: **Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. y EGC Energy Green Cogeneration S.A.P.I. de C.V.**, se emite dictamen técnico de fecha **3 de agosto de 2017**, suscrito por el **C. Mario Camaño González**, Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental y por el **C. Juan Gutiérrez Márquez**, Director de Concertación Política y Atención Social, mediante oficio No. **DT/DGPCC/DCPAS/070/2017**, en el cual se establece que: -----

**REQUISICIÓN 524**

PART.	DESCRIPCION DE LOS BIENES	EGC ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I. DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1	<b>COMPONENTES DEL SISTEMA:</b>		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS	NO CUMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA



**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL**

		TECNICA	TECNICA
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾ "	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	TINACO DE 2500 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	BOMBA 0.5 CP"	NO CUMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA SE SEÑALA BOMBA MANUAL	SI CUMPLE
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<b>COMPONENTES DEL SISTEMA:</b>		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS	NO CUMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
2	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾ "	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	TINACO DE 2500 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	BOMBA 0.5 CP"	NO COMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA SE SEÑALA BOMBA MANUAL	SI CUMPLE
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CANALIZACIÓN NECESARIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	<b>COMPONENTES DEL SISTEMA:</b>		
3	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS

**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN**  
**DE AGUA PLUVIAL**

	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	BOMBA 0.5 CP"	NO COMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA SE SEÑALA BOMBA MANUAL	SI CUMPLE
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
4	<b>COMPONENTES DEL SISTEMA:</b>		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	BOMBA 0.5 CP"	NO COMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA SE SEÑALA BOMBA MANUAL	SI CUMPLE
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CANALIZACIÓN NECESARIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE



**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN  
DE AGUA PLUVIAL**

5	<b>COMPONENTES DEL SISTEMA:</b>		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CANALIZACIÓN NECESARIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	<b>COMPONENTES DEL SISTEMA:</b>		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS	NO CUMPLE YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO INDICA QUE CUENTA CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCION DE 80 A 200 LITROS
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO MENCIONA DENTRO DE LA FICHA TECNICA
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE

**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN  
DE AGUA PLUVIAL**

MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
-----------------------------	-----------	-----------

**REQUISICIÓN 484**

PART.	DESCRIPCION DE LOS BIENES	EGC ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I. DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1	SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL:		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	SI CUMPLE
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA
	FILTRO, CONTRA SEDIMENTOS DE 3/4	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TINACO DE 5,000 LITROS	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE ES DE MENOR CAPACIDAD AL SOLICITADO
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN Y SUPERVISIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	LOS BIENES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE POR LO MENOS 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS Y EN LO QUE RESPECTA A LA INSTALACIÓN DEL BIEN, DEBERÁ GARANTIZARLO DEL DÍA DE SU INSTALACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SI CUMPLE	SI CUMPLE

**REQUISICIÓN 485**

PART	DESCRIPCION DE LOS BIENES	PROPUESTA 1 EGC ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I. DE C.V.	PROPUESTA 2 RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1	SISTEMA DE CAPTACIÓN PLUVIAL:		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	SI CUMPLE
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA
	PICHANCHA FLOTANTE	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA



**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN  
DE AGUA PLUVIAL**

DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA	NO CUMPLE YA QUE NO LO CONTEMPLA EN LA FICHA TECNICA
FILTRO, CONTRA SEDIMENTOS DE 3/4	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TINACO DE 5,000 LITROS	SI CUMPLE	NO CUMPLE YA QUE ES DE MENOR CAPACIDAD AL SOLICITADO
TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANO DE OBRA PARA SU INSTALACIÓN Y SUPERVISIÓN	SI CUMPLE	SI CUMPLE
LOS BIENES DEBERÁN CONTAR CON GARANTÍA DE POR LO MENOS 5 AÑOS CONTRA DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS Y EN LO QUE RESPECTA A LA INSTALACIÓN DEL BIEN, DEBERÁ GARANTIZARLO DEL DÍA DE SU INSTALACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	SI CUMPLE	SI CUMPLE

Por lo antes expuesto, **se descalifica** a los participantes **Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. y EGC Energy Green Cogeneration S.A.P.I. de C.V.**, con fundamento en los artículos 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 41 fracción II párrafo segundo de su Reglamento y de conformidad con el numeral 7.5. incisos b) y e) de las bases del presente procedimiento.

Derivado de la revisión y evaluación cualitativa, efectuada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Adquisiciones, a la Documentación Legal y Administrativa presentada por los participantes: **Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. y EGC Energy Green Cogeneration S.A.P.I. de C.V.**, se desprende que los antes señalados, **CUMPLE EN SU TOTALIDAD** legal y administrativamente con los documentos y requisitos solicitados en los numerales **3 y 5 incisos del a) al u)** de las bases del procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases.

De igual forma se desprende que una vez realizado el análisis cualitativo a las Propuestas Económicas presentadas por los participantes: **Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. y EGC Energy Green Cogeneration S.A.P.I. de C.V.**, **CUMPLEN EN SU TOTALIDAD** con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la oferta económica establecidos en el **Punto 5 "Propuesta Económica"** incisos A), B), C) y D), y en el **Punto 11 Condiciones Económicas en sus numerales 11.1 Firmeza de Precios y 11.2 Pago de Bienes** de las bases del procedimiento y a lo asentado en la junta de aclaración de bases.

En este acto y con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 47 fracción II de su Reglamento y el numeral 7.8 inciso c) de las bases, se procede a declarar desierta la presente Licitación Pública Nacional en virtud de que ninguna de las posturas presentadas reúne los requisitos solicitados en bases y la junta de aclaración de bases.

Se informa a los presentes que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la Convocante podrán interponer, ante la Contraloría General de la Ciudad de México, el recurso de inconformidad dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la

Página 7 de 9



ACTA DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. 30001029-014-2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN  
DE AGUA PLUVIAL

notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.-----

De conformidad con el artículo **124 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la Dirección General Jurídica y de Gobierno participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.-----

El Servidor Público que preside el Acto manifiesta que: Con fundamento en los Artículos **34 Fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 113 Fracción III y VIII de su Reglamento Interior**, la presencia del Representante de la Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la Normatividad Vigente, por consiguiente, no avala el contenido de la información, Análisis de las Propuestas, así como tampoco los términos del presente Fallo.-----

Se hace del conocimiento a los participantes, que con fundamento en el artículo **113 Fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la Contraloría Interna se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Convocante así como a los Proveedores o Prestadores de Servicios cuando lo estime conveniente.-----

La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **39 Bis de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, verificó que los participantes en la presente Licitación Pública Nacional, no se encuentren sancionados por la Contraloría General de la Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes, mismas que se agregan formando parte integral de la presente Acta.-----

En este acto se les pregunto a los asistentes si desean manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron.-----

El representante de la Contraloría Interna solicita copia del objeto social de los proveedores participantes que llegaron a la segunda etapa del procedimiento.-----

R.- En este acto se le proporciona copia del acta constitutiva de los proveedores EGC Energy Green Cogeneration S.AP.I. de C.V y Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V.-----

La **Contraloría Interna** solicita que los comentarios vertidos por el representante Legal de la persona moral: EGC Energy Green Cogeneration S.AP.I. de C.V., formen parte de este instrumento, que a letra mencione: Los bienes que estamos cotizando son los que solicito la convocante, algunos nombres de componentes como separador de primeras lluvias, entre otros componentes, van dirigidos a la marca "Isla Urbana".-----

La representante del área de Concertación Política y Atención Social, manifiesta que en ninguna etapa del procedimiento se hicieron las observaciones correspondientes a los comentarios vertidos por el proveedor-----

**5.- CIERRE DEL ACTA**-----

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el acto correspondiente a la segunda etapa "resultado del dictamen, subasta y emisión del fallo" correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional citada al rubro, siendo las **13:50** horas del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma.-----



**ACTA DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. 30001029-014-2017**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN  
DE AGUA PLUVIAL**

-----POR LA DELEGACION TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<b>Celso Sánchez Fuentesvilla</b> Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	
<b>Carlos Alberto San Juan Solares</b> Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones	
<b>Jonathan Erick Cruz Hernández</b> Representante de la Dirección General Jurídica y de Gobierno	
<b>Rosalba de la Peña Camacho</b> Representante de la Dirección de Concertación Política y Atención Social	
<b>Gerardo Martínez Castro</b> Representante de la Dirección General de Medio Ambiente	

-----POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN TLALPAN-----

NOMBRE	FIRMA
<b>Fernando Cruz Hernández</b> Representante de la Contraloría Interna	

-----POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA-----

NOMBRE	FIRMA
	No asistió

-----POR LOS PARTICIPANTES-----

NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE	FIRMA
<b>EGC Energy Green Cogeneration S.A.P.I. de C.V.</b> Eduardo Rafael González Cueto Martínez	
<b>Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V.</b> María de Lourdes López Guerrero	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE DICTAMEN, SUBASTA Y EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 30001029-014-2017, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

-----FIN DE TEXTO-----