



ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001029-021-2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE
AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)

En la Ciudad de México, siendo las **13:00** horas del día **jueves 31** de **agosto** del año **dos mil diecisiete** en la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, en la sala de juntas ubicada en Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos **26, 27** inciso **a)**, **28, 30** fracción **I**, **33, 34, 38, 43, 62** y **63** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, **41** fracción **IV** de su **Reglamento**, se procede a levantar la presente acta, referente a la presentación del **dictamen que fundamenta el fallo y la emisión del fallo** de la **Licitación Pública Nacional No. 30001029-021-2017**, para el **Suministro e Instalación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial (Segunda Vuelta)**.-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. LISTA DE ASISTENCIA -----
2. LECTURA DEL DICTAMEN -----
3. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE PRECIOS -----
4. FALLO -----
5. CIERRE DEL ACTA -----

-----DESARROLLO DEL EVENTO:-----

1. LISTA DE ASISTENCIA-----

Los nombres y cargos de los servidores públicos que asisten a este acto, por parte de la Delegación Tlalpan, son los que aparecen a continuación: -----

-----POR LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----

NOMBRE	CARGO
Celso Sánchez Fuentesvilla	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
Carlos Alberto San Juan Solares	Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones
Jonathan Erick Cruz Hernández	Representante de la Dirección General Jurídica y de Gobierno
Rosalba de la Peña Camacho	Representante de la Dirección de Concertación Ciudadana y Atención Social
Gerardo Martínez Castro	Jefe de la Unidad Departamental de Ordenamiento Ecológico

-----POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN TLALPAN.-----

NOMBRE	CARGO
Silvia Guerrero Acosta	Representante de la Contraloría Interna





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001029-021-2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)

-----POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA-----

NOMBRE	CARGO
	Representante de la Contraloría Ciudadana

-----POR LOS PARTICIPANTES-----

PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
EGC Energy Green Cogeneration, S.A.P.I. de C.V.	Eduardo Rafael González Cueto Martínez
Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V.	María de Lourdes López Guerrero
Solución Pluvial, S.A. de C.V.	María del Carmen Hernández Beltrán

2. LECTURA DEL DICTAMEN -----

Con fundamento en los **artículos 43 fracción II y 49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 41 fracciones III y IV de su Reglamento**, así como en el numeral **7.4 último párrafo de las Bases** del presente procedimiento y tomando en consideración el Dictamen Técnico emitido por la **Dirección de Concertación Política y Atención Social y la Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental**, áreas encargadas del análisis cualitativo a las propuestas técnicas presentadas por los participantes, se procede a dar la lectura correspondiente, el cual establece el resultado de la evaluación cualitativa de la documentación legal y administrativa, así como de las propuestas técnicas y económicas, en los siguientes términos: -----

Derivado de la evaluación cualitativa a las propuestas técnicas presentadas por los participantes: **EGC Energy Green Cogeneration, S.A.P.I. de C.V., Solución Pluvial, S.A. de C.V. y Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V.**, se emite dictamen técnico de fecha **30 de agosto de 2017**, suscrito por el **C. Juan Gutiérrez Marques**, Director de Concertación Política y Atención Social, mediante oficio No. **DT/DGPGC/DCPAS/079/2017** y el **C. Mario Camaño González**, Director de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental mediante oficio No. **DT/DGMADS/DOEEA/519/2017**, en el cual se establece que: -----



REQUISICION 524				
PARTIDA	DESCRIPCION DE LOS BIENES	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL, S.A DE C.V.
1	COMPONENTES DEL SISTEMA:			
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMAGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO
	TINACO DE 2500 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	BOMBA 0.5 Cp"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
2	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE
	COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL, S.A DE C.V.

SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMÁTICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE
REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMAGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO
TINACO DE 2500 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
BOMBA 0.5 CP"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CANALIZACIÓN NECESARIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE
COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL , S.A DE C.V.
SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMÁTICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE
REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001029-021-2017
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)

FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMAGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO
BOMBA 0.5 CP"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE
COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL , S.A DE C.V.
SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE
REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMAGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO
BOMBA 0.5 CP"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

4

5	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CANALIZACIÓN NECESARIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL , S.A DE C.V.	
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾ "	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
6	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMÁGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO	
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	CANALIZACIÓN NECESARIA	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL , S.A DE C.V.	
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	NO CUMPLE YA QUE EN LA FICHA TECNICA DECLARA TENER UNA VALVULA DE DRENADO AUTOMATICO PERO ESTA NO ESTÁ REPRESENTADA EN EL DIAGRAMA NI DESCRITA EN EL TEXTO DE SU PROPUESTA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001029-021-2017
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE
AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)

1	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾ "	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMAGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO	
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	REQUISICION: 484				
	COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	SOLUCION PLUVIAL, S.A DE C.V.	
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE	
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾ "	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMAGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.	NO CUMPLE PORQUE NO INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL NI EL MANUAL MISMO	NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO	
	TINACO DE 5000 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	

[Handwritten signatures and initials]

CALLE CALVARIO No. 61 COL. TLALPAN CENTRO, C.P. 14000
CON NÚMERO TELEFÓNICO 51714010

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)

MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN		SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE
REQUISICION:485				
1	COMPONENTES DEL SISTEMA:	ENERGY GREEN COGENERATION S.A.P.I DE C.V.		
	SEPARADOR DE PRIMERAS LLUVIAS CON DRENADO AUTOMATICO Y MODULAR CON OPCIÓN DE 80 A 200 LITROS DE SEPARACIÓN.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SOLUCION PLUVIAL , S.A DE C.V.
	FILTRO DE HOJAS	SI CUMPLE	NO CUMPLE POR QUE EN SU FICHA TÉCNICA NO PRESENTA EL COMPONENTE	SI CUMPLE
	REDUCTOR DE TURBULENCIAS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PICHANCHA FLOTANTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DOSIFICADOR FLOTANTE DE CLORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FILTRO CONTRA SEDIMENTOS ¾"	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO	NO CUMPLE, EL MANUAL Y DVD INSTRUCTIVO PRESENTADO ES UNA IMÁGEN SIN ESPECIFICACIONES, AL CONSULTAR EL LINK NOS LLEVA A INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS E INNOVACIONES ENERGETICAS Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA, Y NO INCLUYE DVD.		
	TINACO DE 5000 LITROS	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TUBERIA Y CONEXIONES	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MANO DE OBRA Y CAPACITACIÓN		SI CUMPLE	NO CUMPLE PORQUE NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	SI CUMPLE
		NO CUMPLE LO PRESENTADO REFIERE A UN MANUAL DE MANTENIMIENTO		

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE
AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)**

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de que ninguna de las posturas presentadas por los proveedores participantes reúnen los requisitos técnicos solicitados en las bases del presente procedimiento, se declara desierta la Licitación Pública Nacional, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 47 fracción II de su Reglamento y de conformidad con el numeral 7.8 inciso c) de las bases.-----

Se informa a los presentes que de conformidad con el artículo **88** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, los interesados afectados por cualquier acto o resolución emitido por la Convocante podrán interponer, ante la Contraloría General de la Ciudad de México, el recurso de inconformidad dentro del término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.-----

De conformidad con el artículo **124 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la representación de la Dirección General Jurídica y de Gobierno participa en éste acto como testigo de asistencia, emitiendo únicamente su opinión en los aspectos legales.-----

El Servidor Público que preside el Acto manifiesta que: Con fundamento en los Artículos **34 Fracciones XII y XXIX** de la **Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal**, **113 Fracción III y VIII** de su **Reglamento Interior**, la presencia del Representante de la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto se realice conforme a la Normatividad Vigente, por consiguiente, no avala el contenido de la información, Análisis de las Propuestas, así como tampoco los términos del presente Fallo.-----

Se hace del conocimiento a los participantes, que con fundamento en el artículo **113 Fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal**, la Contraloría Interna se reserva el derecho de requerir de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación a la Convocante así como a los Proveedores o Prestadores de Servicios cuando lo estime conveniente.-----

La Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **39 Bis** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, verificó que los participantes en la presente Licitación Pública Nacional, no se encuentren sancionados por la Contraloría General de la Ciudad de México o por la Secretaría de la Función Pública, lo que se acredita con las consultas realizadas en las páginas Web correspondientes, mismas que se agregan formando parte integral de la presente Acta.-----

En este acto se les pregunto a los asistentes si desean manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron.-----

El **C. Eduardo R. González Cueto Martínez**, representante de la persona moral EGC Energy Green Cogeneration, S.A.P.I. de C.V.: La empresa EGC Energy Green Cogeneration, S.A.P.I. de C.V. cumple con el numeral G de la propuesta técnica de las bases de la presente licitación mencionando dentro de la ficha técnica el manual instructivo y dvd, conforme a lo solicitado en las bases de esta Licitación Pública, por lo cual quedamos inconformes antes este proceso. -----

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE
AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)


5.- CIERRE DEL ACTA-----

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el acto correspondiente a la segunda etapa "resultado del dictamen, subasta y emisión del fallo" correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional citada al rubro, siendo las 14:20 horas del mismo día de su inicio, firmando el acta para constancia y validez los que en ella intervinieron y recibiendo copia de la misma.

-----POR LA DELEGACION TLALPAN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO-----

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Celso Sánchez Fuentesvilla Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Carlos Alberto San Juan Solares Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones	
Jonathan Erick Cruz Hernández Representante de la Dirección General Jurídica y de Gobierno	
Rosalba de la Peña Camacho Representante de la Dirección de Concertación Ciudadana y Atención Social	
Gerardo Martínez Castro Jefe de la Unidad Departamental de Ordenamiento Ecológico	


-----POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN TLALPAN.-----

NOMBRE	FIRMA
Silvia Guerrero Acosta	

-----POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA-----

NOMBRE	FIRMA
	No asistió

-----POR LOS PARTICIPANTES-----

NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE	FIRMA
EGC Energy Green Cogeneration, S.A.P.I. de C.V. Eduardo Rafael González Cueto Martínez	



ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 30001029-021-2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE
AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA)

Recubrimientos Especializados Siglo XXI, S.A. de C.V. María de Lourdes López Guerrero	
Solución Pluvial, S.A. de C.V. María del Carmen Hernández Beltrán	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DE DICTAMEN, SUBASTA Y EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 30001029-021-2017, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL (SEGUNDA VUELTA). -----FIN DE TEXTO.

