



# JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA  
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

CELSO SANCHEZ FUENTEVILLA  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
P R E S E N T E

Tlalpan, CDMX, a 20 de Junio de 2018.

DT/DGA/DRMSG/1809/2018.



FC 1830

NOMBRE:  
Ana

20 JUN. 2018



HORA  
14:06

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REQUERIDO

En atención a su oficio DT/DGA/DRMSG/1809/2018 en el cual solicita se emita Dictamen Técnico de conformidad con el numeral 2.5 de las Bases de la Licitación Pública Nacional No. 30001029-014-2018, relativa a la Suministro, Instalación y Acondicionamiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información; al respecto le comento que se realizó la evaluación técnica de las propuestas, de las que se concluye lo siguiente:

PARTECIPANTE	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
Consorcio Roca de Tics de Mexico, S.A. de C.V	a) Acondicionamiento del Site de Comunicaciones	-----	<p>Incumple Numeral 5. Requisitos para participar, PROPUESTAS TÉCNICA inciso A.- LA PROPUESTA TÉCNICA deberá presentarse de manera analítica, mencionando, Solicitud de Servicio, partida, descripción del Suministro, Instalación y Acondicionamiento de los bienes, marca, cantidad y unidad de medida, conforme al ANEXO TECNICO 1 de estas bases, mismas que deberá de estar debidamente suscrita por el representante legal de la empresa (personas morales), en caso de personas físicas con firma autógrafa de ella misma.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No especifica marca de los componentes que utilizará para el suministro y colocación de tableros y termo magnéticos para alimentación de servidores.</li><li>• -No especifica marcas de los componentes que utilizará para el suministro e instalación de sistema de tierra física que incluye; electrodo tg45,acoplador, derivación de acopladores, barra principal de tierra, acoplamiento hacia los tableros eléctricos y sistema de aterrizaje a los rack, aterrizaje del piso falso, certificación, cable de 1/0 forrado y tubería pvc hasta 40 mts.</li><li>• -No especifica marcas de los componentes que utilizará para el suministro e instalación del sistema de control de acceso a con base a clave y lectura de huella, liberación de puerta con electroimán y administración y registró de accesos.</li></ul>
	b) Cableado estructurado de 400 nodos de red de voz o datos categoría 6 certificados.	SI CUMPLE	-----
	c) Suministro e instalación de enlace de fibra óptica monomodo del Edificio Delegacional al edificio de Moneda S/N.	SI CUMPLE	-----
	d) Suministro e instalación de enlace mediante cable fibra óptica monomodo del edificio Moneda S/N al edificio anexo Vivanco-CESAC.	SI CUMPLE	-----
	e) Reubicación, incremento de altura en 6 metros de Torre arriostreada y puesta a punto (incluye para rayos y aterrizaje de tierra física) del edificio de Vivanco al edificio de Moneda.	-----	<p>Incumple Numeral 5. Requisitos para participar, PROPUESTAS TÉCNICA inciso A.- LA PROPUESTA TÉCNICA deberá presentarse de manera analítica, mencionando, Solicitud de Servicio, partida, descripción del Suministro, Instalación y Acondicionamiento de los bienes, marca, cantidad y unidad de medida, conforme al ANEXO TECNICO 1 de estas bases, mismas que deberá de estar debidamente suscrita por el representante legal de la empresa (personas morales), en caso de personas físicas con firma autógrafa de ella misma.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• -No especifica marcas que utilizará para el suministro e Instalación del sistema contra descargas atmosféricas, a base de punta captadora PDC EU-L en, calculada y diseñada bajo los requerimientos de las normas ANCE NMX-J-549, NOM-001- SEDE 2008, NFC-102 , UNE-21186,para proteger el inmueble de referencia, que consta de: KIT 1 159,980.00 1 59,980.00 Pararrayos montado en mástil de acero inox. de 2" diámetro con una altura de 3 m., adaptador nylamid para punta.</li></ul>
	f) Instalación de 420 contactos polarizados tierra aislada:	SI CUMPLE	• -----
	g) Reubicación de Comutador PBX Nortel.	SI CUMPLE	-----





# JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA  
SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

PARTICIPANTE	CONCEPTO	CUMPLE	NO CUMPLE
Sperta Imagi, S.A. de C.V.	a) Acondicionamiento del Site de Comunicaciones	-----	Incumple Numeral 5. Requisitos para participar, PROPUESTAS TÉCNICA inciso A.- LA PROPUESTA TÉCNICA deberá presentarse de manera analítica, mencionando, Solicitud de Servicio, partida, descripción del Suministro, Instalación y Acondicionamiento de los bienes, marca, cantidad y unidad de medida, conforme al ANEXO TECNICO 1 de estas bases, mismas que deberá de estar debidamente suscrita por el representante legal de la empresa (personas morales), en caso de personas físicas con firma autógrafa de ella misma. <ul style="list-style-type: none"><li>• No especifica marca de los componentes que utilizará para el suministro e instalación del sistema de control de acceso a con base a clave y lectura de huella, liberación de puerta con electroimán y administración y registró de accesos.</li></ul>
	b) Cableado estructurado de 400 nodos de red de voz o datos categoría 6 certificados.	SI CUMPLE	-----
	c) Suministro e instalación de enlace de fibra óptica monomodo del Edificio Delegacional al edificio de Moneda S/N.	SI CUMPLE	-----
	d) Suministro e instalación de enlace mediante cable fibra óptica monomodo del edificio Moneda S/N al edificio anexo Vivanco-CESAC.	SI CUMPLE	-----
	e) Reubicación, incremento de altura en 6 metros de Torre arrostrada y puesta a punto (incluye para rayos y aterrizaje de tierra física) del edificio de Vivanco al edificio de Moneda.	SI CUMPLE	-----
	f) Instalación de 420 contactos polarizados tierra aislada:	SI CUMPLE	-----
	g) Reubicación de Conmutador PBX Nortel.	SI CUMPLE	-----

Por lo anterior, adjunto al presente dos propuesta técnicas originales de los proveedores participantes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ELABORÓ

ARIADNE JUDITH LÓPEZ RÍOS

SUBDIRECTORA DE INFORMÁTICA

VISTO BUENO

ELIZABETH MEDINA MARTÍNEZ

DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

c.c.p María de Jesús Herros Vázquez- Director General de Administración ([mherrosv@tlalpan.gob.mx](mailto:mherrosv@tlalpan.gob.mx))  
c.c.p Elizabeth Medina Martínez. - Directora de Modernización Administrativa e Informática. ([emedinam@tlalpan.gob.mx](mailto:emedinam@tlalpan.gob.mx))



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000  
México, D.F., Tels. 54-83-15-00 ext. 5110

